

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»**  
662972, ЗАТО Железнодорож Красноярского края, г. Железнодорож, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**  
662972, ЗАТО Железнодорож Красноярского края, г. Железнодорож, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2 @ mail.ru

**Предписание № 90/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-  
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 59 «Солнечный»»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 09 июля 2019 года № 90 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 16.07.2019 г. по 16 ч. 00 мин. 12.08.2019 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Солнечный»»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорож, г. Железнодорож, ул. Восточная, 45 А, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 59 «Солнечный»» Левченко Еленой Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного	01.06.2020	



		режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390		
2	Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов	Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390	01.06.2020	
3	Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 3 НПБ 110-03.	01.06.2020	
4.	В помещении кладовой (на 2-ом этаже) (пожароопасное помещение) эксплуатируется светильник без средств пожаровзрывозащиты.	ч. 10 ст. 82 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	01.06.2020	
5.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	п. 24 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;



лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

**Карабанова К.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"12" августа 2019 года



*Кар*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

**Левченко Елена Викторовна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 59 «Солнечный»»**

(должность, фамилия, инициалы)

"13" августа 2019 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)